



csőn a szabványon a felülvezetési, lejtési jón az átmenetet ábrázolva az ábrán a nemvezetési 30cm.

**Jelmagyarázat**

- Tervezett belső légcsatorna
- Tervezett elvívó légcsatorna
- Megmaradó belvívó légcsatorna
- Megmaradó elvívó légcsatorna
- Belvívó légcsatorna (Sonder-25 hangcsillapító, kék)
- Elvívó légcsatorna (Sonder-25 hangcsillapító, kék)

**Megjegyzés**

Minden fűtés és hűtési berendezés légcsatornákat 13 mm vastag zártokos hőszigeteléssel kell ellátni.  
 A légcsatornákban VRV/VRF berendezések szerelvényeinek (pl. van) felülébe illeszteni. CS síkcsatlóval kell ellátni.  
 A Duklin PSQ 63-80A VEV belvívó szellőztető szellőztető 954 x 210 mm, nyomó oldal: 793 x 178 mm.

Oszlatótervező tervek: GL-1-től, GL-6-ig.

**SCHAKO Kft.**  
 2045 Törökbalint, Tó Park 6  
 Tel.: +36-23/445-570, e-mail: e-mail@schako.hu

Művész mozi  
 1066 Budapest, Terep krt. 30.  
 Budapesti Film Zrt.

Légtértechnikai galéria szint alaprajz  
 Lényegell Ferenc GT-01-11640

|           |            |
|-----------|------------|
| Formázott | File       |
| Tervező   | K.T.       |
| Dátum     | 2016. Feb. |
| Lépték    | M 1:50     |

GL-3