



Jelmagyarázat

- Tervezeti beltűző légcsatorna
- Tervezeti elszívó légcsatorna
- Megmaradó beltűző légcsatorna
- Megmaradó elszívó légcsatorna
- Beltűző légcsatorna (Sonder-25 hangcsillapító, flex)
- Elszívó légcsatorna (Sonder-25 hangcsillapító, flex)

Megjegyzés

Minden friss és befűtött levegős légcsatornát 13 mm vastag zártcellás hőszigeteléssel kell ellátni.
 A csillagpaládák elemek egyik vége lizax kerettel készíthető, a helyszínen mérésre vigyázni kell.
 A légcsatornaáramló VRV beltéri egységek szivódásbiztos (ha van) felülethez 33 szikszóval kell ellátni.

Összeállító tervek: GL-1-től, GL-6-ig.



SCHAKO Kft.
 2045 Törökbalint, Tó Park 6.
 Tel.: +36-23/445-670, e-mail: e-mail@schako.hu

Művész mozi

1066 Budapest, Teréz krt. 30.

Légtécnika épület hossz metszet

Szilvágyl Zsombor

Lengyel Ferenc GT-01-11640

Előíró:	GL-5
File:	
Tervező:	K.T.
Dátum:	2016. Feb.
Uralem:	M 1:50